

BUGENIŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610065		3610023				Bugenių k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 01 27	15:05	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	26	29	1123	Ne	+3		Temperatūra, °C	13,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	770
								1001	pH	7,0	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,8	LAND 47-1:2007			
								1201	Bendras azotas, mg/l	8,6	LST EN 25663:2000, sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,818	LST EN ISO 6878:2004			
2022 04 05	09:00		68	29	5127	Ne	+3		Temperatūra, °C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	3479
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,2	LAND 47-1:2007			
								1201	Bendras azotas, mg/l	17,0	LST EN 25663:2000, sk.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	2,86	LST EN ISO 6878:2004			
2022 07 20	10:23		106	34	2291	Ne	+16		Temperatūra, °C	21,1	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	8323
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,93	LST EN 1899-2:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	8,5	LST EN ISO 11905-1:2000			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,592	LST EN ISO 6878:2004			
2022 10 19	17:05		91 74	19	1902 1536	Ne	+13		Temperatūra, °C	15,4	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	12352
								1001	pH	7,0	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,0	LAND 47-1:2007			
								1201	Bendras azotas, mg/l	13,0	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	1,39	LST EN ISO 6878:2004			