

KRAKIŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610087		3610035				Krakių k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2022 02 01	14:15	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	31	76	2768	Ne	-1		Temperatūra, °C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	881
								1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	6,48	LAND 47-1:2007			
								1201	Bendras azotas, mg/l	14,5	LST EN ISO 11905-1:2000			
2022 05 05	12:00	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	93	21	7067	Ne	+12		Temperatūra, °C	11,6	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	5110
								1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	5,8	LAND 47-1:2007			
								1201	Bendras azotas, mg/l	11,0	LST EN 25663:2000, sk.			
2022 08 23	09:40	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	110	32	4337	Ne	+23		Temperatūra, °C	21,7	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	9162
								1001	pH	7,3	LST ISO EN 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,80	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	Bendras azotas, mg/l	18,8	LST EN ISO 11905-1:2000			
2022 11 10	11:00	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	79 52	23	2457 2375	Ne	+11		Temperatūra, °C	14,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	13342
								1001	pH	7,0	LST ISO EN 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,9	LAND 47-1:2007			
								1201	Bendras azotas, mg/l	13,0	LST EN 25663:2000, skaič.			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	2,60	LST ISO 6878:2004			