

## SEDOS M. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610005		3610004				Sedos m. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko-tarpis <sup>5</sup> , d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023 03 16	15:15	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	74	155	11330	Ne	0		Temperatūra, °C	7,7	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	3074
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	1,4	LST EN 1899-2:2000			
								1005	ChDS, mg/l	<30	LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	<2,0	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	<0,036	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,055	LST ISO 26777:1999			
								1107	Nitratas, mg/l	10,3	LST ISO 7890-3:1998			
								1105	Fosfatai, mg/l	1,01	LST EN ISO 6878:2004			
								1201	Bendras azotas, mg/l	10,7	LST EN ISO 11905-1:2000			
2023 06 07	10:00	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	83	70	8255	Ne	+16		Temperatūra, °C	16,6	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. 1369282, 2018 m. sausio 15 d.	UAB „Ekometrija“	6140
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l	4,0	LAND 47-1:2007			
								1005	ChDS, mg/l	<28	LST ISO 6060:2003			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	9,3	LST EN 872:2005			
								1106	Amonis, mg/l	0,055	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritas, mg/l	0,030	LST ISO 26777:1999			
								1107	Nitratas, mg/l	17,2	LST ISO 7890-3:1998			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,632	LST EN ISO 6878:2004			
								1201	Bendras azotas, mg/l	20	LST EN 25663:2000, sk.			
1203	Bendras fosforas, mg/l	0,914	LST EN ISO 6878:2004											