

BUGENIŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610065		3610023				Bugenių k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimų rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 01 28	14:30	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	27	18	642	Ne	-8		Temperatūra, °C	5,5	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/358
								1001	pH vertė	7,3	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	1,5	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1201	Bendras azotas, mg/l	15	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	4,5	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l	21,3	ISO 15705:2002			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	<0,032	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,247	LST ISO 26777:1999			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	14,4	LST ISO 7890-3:1998			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l	4,26	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	4,80	LST EN ISO 6878:2004			
2026 03 25	13:10	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	56	16	4295	Ne	+6		Temperatūra, °C	8,1	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.	Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	P-111-2026-N-51
								1001	pH	7,4±0,02	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	2,8±0,4	ISO 5815-2:2003			
								1005	ChDS, mg/l	12,0	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1 d.			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l		LST EN 872:2005			
								1106	Amonio azotas, mg/l N	0,02±0,001	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų azotas, mg/l N	33,0±4,0	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l N	0,1±0,01	LST ISO 26777:1999			
								1105	Fosfatų fosforas, mg/l P	0,64±0,02	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1201	Bendras azotas, mg/l	39,0±7,0	SVP ATD/1-19:2024			
									Kjeldalio azotas, mg/l N	5,5±0,6	LST EN 25663:2000			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,79±0,03	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610065		3610023				Buginių k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 04 02	13:40	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	8	22	159	Ne	+4		Temperatūra, °C	9,4	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/2817
								1001	pH vertė	7,2	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	<1,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	22,3	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	4,8	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	0,498	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	0,567	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	1,38	LST ISO 26777:1999			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	0,686	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1201	Bendras azotas, mg/l	25	LST EN 26777:1999; LST ISO 7890-3:1998; LST EN 25663:2000			
2026 07 08	11:50	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	97	19	1848	Ne	+13		Temperatūra, °C	16,4	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/7867
								1001	pH vertė	7,3	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	3,4	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	36,2	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	7,4	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	8,18	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	0,175	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,513	LST ISO 26777:1999			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	3,75	LST EN ISO 6878:2004			
								1201	Bendras azotas, mg/l	8,9	LST EN 26777:1999, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	3,98	LST EN ISO 6878:2004			