

KRAKIŲ K. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610087		3610035				Krakių k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 02 11	10:10	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	41	22	1699	Ne	-8		Temperatūra, °C	4,0	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/564
								1001	pH vertė	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	4,6	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	38,7	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	3,8	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	57,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	5,35	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,821	LST ISO 26777:1999			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	3,65	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1201	Bendras azotas, mg/l	66	LST EN 26777, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
2026 05 12	16:00	Buitinių nuotekų išleistuvas Nr.1	90	35	5012	Ne	+12	1203	Bendras fosforas, mg/l	3,98	LST EN ISO 6878:2004	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/4546
									Temperatūra, °C	12,3	DIN 38404-4:1976			
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	2,0	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	46,332	SVP-11/3-2025			
								1004	Suspenduotos medž., mg/l	3,8	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l	0,061	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l	23,0	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l	0,036	LST ISO 26777:1999			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	5,81	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.			
								1201	Bendras azotas, mg/l	24	LST EN 26777, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	6,74	LST EN ISO 6878:2004			

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1610087		3610035				Krakių k. nuotekų valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 08 11	13:15	Po valymo iš išleistuvo į gamtinę aplinką	91	35	4513	Ne	+23		Temperatūra, °C	16,0	DIN 38404-4:1976	Nr. 4, 2025-07-10	UAB „Ekometrija“	26/9718
								1001	pH vertė	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1003	BDS ₇ , mg/l	2,2	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1005	ChDS, mg/l	20,0	ISO 15705:2002			
								1004	Suspenduotos medžiagos, mg/l	3,2	LST EN 872:2005			
								1106	Amonio kiekis, mg/l N	0,051	LST ISO 7150-1:1998			
								1107	Nitratų kiekis, mg/l N	15,3	LST ISO 7890-3:1998			
								1108	Nitritų kiekis, mg/l N	0,024	LST EN 26777:1999			
								1201	Bendras azotas, mg/l	15	LST EN 26777, LST ISO 7890-3:1998, LST EN 25663:2000			
								1105	Ortofosfatų fosforas, mg/l P	4,93	LST EN ISO 6878:2004			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	5,20	LST EN ISO 6878:2004			
